



ЗАМЕЧАНИЯ «МП «ДОМ»

ПО ПРОЕКТУ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА «О БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»

1. Общие замечания

1.1. Отсутствует регламентация объектов и субъектов техрегулирования в данной сфере.

1.2. Отсутствует необходимый и достаточный понятийный аппарат (терминология и классификация, особенно классификация строительных материалов и изделий по видам и критериям безопасности).

1.3. Отсутствуют требования к безопасности процессов производства, монтажа, хранения, перевозки и утилизации строительных материалов и изделий по их классификационным группам (см. п. 1.2).

1.4. Отсутствуют требования безопасности к строительным конструкциям, как отдельному и ответственному виду продукции строительной индустрии.

1.5. Отсутствуют требования безопасности к комплектам деталей, изделий, конструкций и материалам, изготавливаемым и поставляемым по проектной документации на конкретное здание или сооружение.

1.6. Отсутствуют требования страхования строительных материалов и связанных с ними процессов.

1.7. Отсутствуют нормативы (справочные или рекомендуемые) рисков по видам безопасности, характерным для классификационных групп строительных материалов и изделий.

1.8. Глава «Оценка соответствия» не учитывает все положения главы 4 «Подтверждение соответствия» ФЗ «О техническом регулировании».

1.9. Проект технического регламента не учитывает положения и требования ФЗ «О защите прав потребителей».

1.10. Проект технического регламента не учитывает основных требований безопасности, регламентированных системой Еврокодов.

2. Частные замечания

2.1. Стр. 2, п. 3 — отсутствуют правила идентификации.

2.2. Стр. 3-4, п. 11, п. п. 2 — понятие «паспорт качества» не раскрыто и отсутствует в п. 2 (стр. 2).

2.3. Стр. 3, п. 8 и стр. 4, п. 12 не взаимосогласованы.

2.4. Стр. 5, п. п. 4 — понятия «проектная документация» и «примененные технологии» должны быть раскрыты в п. 2 (стр. 2).

2.5. Стр. 7, п. 22 — должен также содержать требование о приостановке производства и реализации строительных изделий и материалов.

2.6. Стр. 9, п. 34:

а) ссылка на не принятый и не введенный ФЗ на технический регламент не корректна и редакционно не точна;

б) использование не раскрытых и не имеющих количественных понятий «пониженный уровень ответственности», «нормальный уровень ответственности» и «повышенный уровень ответственности» представляется некорректным.

2.7. Стр. 11, п. 43 — сроки действия деклараций представляются не обоснованными, особенно при отсутствии классификационных

групп строительных материалов и изделий.

2.8. Стр. 11, п. 47 — неясны критерии выполнения этого требования: кто и как сможет определить степень влияния конкретного строительного материала на безопасность объектов строительства.

2.9. Стр. 13, п. 50 — следует дополнить обязанностью применять действующие методы испытаний (контроля, оценки) строительных материалов и изделий.

3. Выводы

3.1. Проект технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий» имеет общедекларативный характер, представляет собой фрагментарную копию Директивы 89/106 ЕЭС от 21 декабря 1988 г., не адаптированную к условиям и реалиям строительной индустрии России, не реализует принципы, цели и задачи технического регулирования, предусмотренные ФЗ «О техническом регулировании».

3.2. Проект технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий» необходимо основательно доработать, а, по сути — разработать вновь.

В.В. Кислый,
канд. техн. наук, директор фирмы
«МП «ДОМ»,
тел./факс: 8-484-38-22-999

С ПРОЕКТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
«О БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.MINREGION.RU